



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 17556

Gruppe 460 Groupe 460	Diverse Bauteile für Abgasanlagen Divers composants de conduits de fumée	
Gesuchsteller Requérant	J.Raab GmbH & Cie KG Glabacher Feld 5 Postfach 22 61 DE-56566 Neuwied	
Hersteller Fabricant	J.Raab GmbH & Cie KG DE-56566 Neuwied	
Produkt Produit	RAAB WAND-, DECKEN-+ DACHDURCHFÜHRUNG WDF	
Beschrieb Description	Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Decken-, und Dachdurchführungen von Abgasanlagen und Verbindungsstücken bestehend aus: Quadratischen Rahmen und miteinander verklebten Platten aus mineralfaserverstärkten Kalzium-Silikat.	Éléments pour les passages de parois, de plafonds et de toitures des conduits de fumée et raccords: cadre carré et plaques collées en silicate de calzium renforcé de fibres minérales.
Anwendung Utilisation		
Unterlagen Documentation	Prüfbericht TÜV SÜD Nr. A 1619-00/07 vom 22.01.2007; Zulassungsbescheid DIBT Nr. Z-7.4-3359 vom 05.06.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.		
Beurteilung Appréciation	Klassifizierung nach EN 1443 Classification selon EN 1443	T400; N1; W; 1; G-00; R22; EI 00(nbb); 0
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2012	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

P. Vogel

P. Nyffenegger



Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 17556

Gruppe 460 Groupe 460	Diverse Bauteile für Abgasanlagen Divers composants de conduits de fumée	
Gesuchsteller Requérant	J.Raab GmbH & Cie KG Gladbacher Feld 5 Postfach 22 61 DE-56566 Neuwied	
Hersteller Fabricant	J.Raab GmbH & Cie KG DE-56566 Neuwied	
Produkt Produit	RAAB WAND-, DECKEN-+ DACHDURCHFÜHRUNG WDF	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht TÜV SÜD Nr. A 1619-00/07 vom 22.01.2007; Zulassungsbescheid DIBT Nr. Z-7.4-3359 vom 05.06.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.		
Beurteilung Appréciation	Klassifizierung nach EN 1443 Classification selon EN 1443	T400; N1; W; 1; G-00; R22; EI 00(nbb); 0
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2012	

Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011



P. Vogel

P. Nyffenegger

3001 Bern, 05.11.2007

Vogel

Nyffenegger

